



«23» декабря 2015 года

№ 01-12/154

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам обследования средней школы имени О.Элебесова села Ново-Константиновка Кереге-Ташского айылного аймака Ак-Суйского района Иссык-Кульской области.

Обследование проводилась с участием членов комиссии: заместитель главы райгосадминистрации - заместитель председателя комиссии по гражданской защите -Э.Н.Джантаева, начальника отдела МЧС Ак-Суйского района Н.Ы.Абиров, заместитель главного архитектора Ак-Суйского районного управления по градостроительству и архитектуры Н. Кырбашева, глава Кереге-Ташского айыл окмоту Ж.К. Жумашов и директора сш им О.Элебесова Г.Байсеитова.

При обследовании здания средней школы выявлено ниже следующие:

Школа построена из деревянных сборных щитов в 1971 году рассчитано на определенный срок на 160 ученических мест. Срок эксплуатации рассчитано примерно на 30 лет, но школа находится в эксплуатации в течении 43-х лет. Срок эксплуатации давно истёк. Кровля корпуса -шиферная. Фундамент ленточные бетонные, имеются трещины в основном с северной стороны, отдушины отсутствуют, полы деревянные покрыты гнилью, между фундаментом и стеной продольные лаги покрыты грибок и здания находится в аварийном состоянии.

Исходя из вышеизложенного, комиссия считает, что из-за физического, морально устаревшего многочисленного износа в здании, возможно обрушение конструкции здания школы и не подлежит к дальнейшей эксплуатации.

С целью снятия угрозы человеческой жертвы и материального ущерба в случае обрушения здание школы, необходимо снести и построить новую школу.

Зам.главы райгосадминистрации-  
зам.председателя комиссии

Э.Н.Джантаев

Начальника отдела МЧС района

Н.Ы.Абиров

Глава Кереге-Ташского айыл  
окмоту

Ж.К.Жумашов

Зам. гл. архитектора РУГиА

Н. Кырбашев

Директор ср. школы им О.Элебесова

Г.Байсеитова

КАРАКОЛ ШААРДЫК ООРУЛАРДЫ АЛДЫН  
АЛУУ ЖАНА МАМЛЕКЕТТИК  
САНИТАРДЫК- ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫК  
КӨЗӨМӨЛДӨӨ БОРБОРУ



АК-СУУ РАЙОНДУК ООРУЛАРДЫ АЛДЫН  
АЛУУ ЖАНА МАМЛЕКЕТТИК САНИТАРДЫК-  
ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫК КӨЗӨМӨЛДӨӨ  
БОРБОРУ

721800 Теплоключенка а.  
Кыдыр-Аке көч. №92  
Факс (039-48) 91-6-92 тел. (039-48) 91-6-92,  
91-7-69

aksuu.ses@mail.ru  
Э.э № 440401103000489, БИК 129017  
Теплоключенка а. РСК Банк  
Теплоключенка ФООО  
Тр.э. 12901741322100858  
ИИН 00101197410069

КАРАКОЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ  
ЗАБОЛЕВАНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОГО  
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО  
НАДЗОРА

АК-СУЙСКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР  
ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ И  
ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-  
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА

721800 с. Теплоключенка ул.  
Кыдыр-Аке № 92  
Факс (039-48) 91-6-92 тел. (039-48) 91-6-92,  
91-7-69

aksuu.ses@mail.ru  
Спец.счет № 4404041103000489, БИК 129017  
Теплоключенский ФООО  
РСК-Банк с. Теплоключенка  
Тр.сч. 12902174132210085  
ИИН 00101197410069

25.12. 2015ж .№ 04-444  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

### Заключение №19

По результатам обследования средней школы имени О.Элебесова село Ново-Константиновка Кереге-Ташского айылного аймака. Ак-Суйского района Иссyk-Кульской области.

При обследовании здания средней школы выявлено ниже следующие:

Школа построена из деревянных сборных щитовой в 1971 году, на 160 ученических мест. Срок эксплуатации рассчитано на 30 лет. Кровли школы из асбестоцементных волнистых листов старого образца во многих местах протекает. Фундамент ленточные бетонные, имеются трещины в основном с северной стороны, отдушины отсутствуют, полы деревянные покрыты гнилью, между фундаментом и стеной продольные лаги покрыты грибком.

Здания построена не по типовом проекту. Площадь помещений крайне недостаточно на одного ученика приходится в среднем 1,5 м.кв.

Исходя из вышеизложенного здания учебного корпуса А не отвечает санитарным правилам и нормам. Конструкции зданий школы, к дальнейшей эксплуатации и ремонту не подлежит. Необходимо строительство новой школы.

Главный врач  
Ак-Суйского РЦПЗи СЭН:



А.А.Айдакеев.

## АКТ

09.10.2018-жыл

Теплоключенка айылы

Биз төмөндөгү акты жазуучулар: Ак-Суу райондук мамлекеттик администрациясынын экономика бөлүмүнүн башкы адиси Э.Жылкыбаев; Ак-Суу райондук шаар куруу жана архитектура башкармалыгынын башчысы С.Уралиев, райондук санитардык-эпидемиологиялык жактан көзөмөлдөө борборунун башкы дарыгери А.Айдакеев, райондук Өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн ЖК бөлүмчөсүнүн башчысынын убактылуу милдетин аткаруучусу майор Б.Джексембиев, Кереге-Таш айыл өкмөт башчысы Ж.Жумашов, Кереге-Таш айылдык кенешинин депутаты А.Карымбаев жана О.Элебесов атындагы мектептин директору Г.Байсеитова болуп акт жазуубуздун себеби: Кереге-Таш айыл аймагынын Ново-Константиновка айылындагы О.Элебесов атындагы орто мектебинин имаратынын абалын жеринде барып, изилдеп чыкканда төмөндөгүлөр аныкталды:

Мектеп 1970-жылы убактылуу жыгач материалдарынан (финский типтеги) салынган. Типтүү эмес, долбоорсуз, техникалык талаптарга жооп бербейт, Андан бери жарым кылымдан ашык мезгил өткөндүктөн мектептин дубалдарынын, полдорунун жана чатырынын материалдары менен шиферлери эскилиги жеткендигине байланыштуу көп жерлеринин материалдары жараксыз абалга келип. Тумбалары негизги дубалдардан жана пайдубалынын көп жеринен жарык кетип түштүк жагынан дубалдан ажырап кеткен. Жаандын суулары имаратка кирүүдө. Чатырдан жаан чачындын киришинен имараттын ичинде нымдуулук дайыма сакталып. Окуучулардын ден-соолугуна коркунуч келтирет.

Ошондой эле кээ бир класстын полдорунун материалдары чирип түшүүдө. Мектеп 160 орунга ылайыкташылып курулган болсо, бүгүнкү күндө 286 бала 2 -сменде окууга мажбур болушуп, окуу процесстерин жүргүзүүгө толук талапка жооп бербей келүүдө.

Жогорудагынын негизинде аталган О.Элебесов атындагы орто мектебинин абалы өтө эле начар болгондуктан окуу процесстерин жүргүзүүгө мындан ары жараксыз абалга жеткендигине жана өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу, адамдардын өлүмүнө жол бербоо максатында бугунку кундун талабына жооп бере турган жаны мектеп куруу зарылчылыг бар деп актыга кол коючулар:

 Б.Джексембиев

 Э.Жылкыбаев


 С.Уралиев

 А.Айдакеев

 Ж.Жумашов

 А.Карымбаев

 Г.Байсеитова





Бекитемин

Ак-Суу райондук мамлекеттик администрация башчысы-аким,  
райондук ЖК башчысы

М.Насиров

2021-жыл

13.10.2021-жыл



Теплоключенка айылы

Биз төмөндө райондук комиссиянын курамы кол коюуп акт түзүүчүлөр: Ак-Суу раймадминистрация башчысынын биринчи орун басары райондук комиссиянын төрагасы М.Дорбаев, Ак-Суу райондук мамлекеттик администрациясынын экономика бөлүмүнүн башкы адиси Т.Асыпаев, Ак-Суу райондук Өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы майор Б.Асанов, Ак-Суу райондук билим берүү борборунун башчысы М.Темиралиев, Ак-Суу райондук шаар куруу жана архитектура башкармалыгынын башчысы Н.Асылбаев, Кереге-Таш айыл өкмөт башчысы Эмиль уулу Арыстан жана О.Элебесов атындагы жалпы орто билим берүү мектептин директору Б.Отombaева болуп акт жазуубуздун себеби: Кереге-Таш айыл аймагынын Ново-Константиновка айылындагы О.Элебесов атындагы жалпы орто мектебинин имаратынын абалын жеринде барып, изилдеп чыкканда төмөндөгүлөр аныкталды:

Мектеп 1970-жылы убактылуу жыгач материалдарынан (финский типтеги) салынган. Типтүү эмес, долбоорсуз, техникалык талаптарга жооп бербейт, андан бери жарым кылымдан ашык мезгил өткөндүктөн мектептин дубалдарынын, полдорунун жана чатырынын материалдары менен шиферлери эскилиги жеткендигине байланыштуу көп жерлеринин материалдары жараксыз абалга келип. Тумбалары негизги дубалдардан жана пайдубалынын көп жеринен жарык кетип түштүк жагынан дубалдан ажырап кеткен. Жаандын суулары имаратка кирүүдө. Чатырдан жаан чачындын киришинен имараттын ичинде нымдуулук дайыма сакталып, окучулардын ден-соолугуна коркунуч келтирет.

Ошондой эле кээ бир класстын полдорунун материалдары чирип түшүүдө. Мектеп 160 орунга ылайыкташылып курулган болсо, бүгүнкү күндө 286 бала 2-сменде окууга мажбур болушуп, окуу процесстерин жүргүзүүгө толук талапка жооп бербей келүүдө.

Жогорудагынын негизинде аталган О.Элебесов атындагы орто мектебинин абалы өтө эле начар болгондуктан окуу процесстерин жүргүзүүгө мындан ары жараксыз абалга жеткендигине жана өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу, адамдардын өлүмүнө жол бербөө максатында бүгүнкү күндүн талабына жооп бере турган жаны мектеп куруу зарылчылыгы бар деп актыга кол коючулар:

  
М.Дорбаев  
  
Т.Асыпаев  
майор   
Б.Асанов  
  
М.Темиралиев  
  
Н.Асылбаев  
  
Эмиль уулу Арыстан  
  
Б.Отombaева

Бекитемин  
Ак-Суу райондук мамлекеттик  
администрация башчысынын  
биринчи орун басары  
М.Дорбаев  
30.05 2022-жыл

АКТ

30.05.2022-жыл






Теплоключенка айылы

Биз төмөндө райондук комиссиянын курамы кол коюуп акт түзүүчүлөр: Ак-Суу райондук мамлекеттик администрациясынын социалдык саясат секторунун башчысы Тенизбай уулу А, Ак-Суу райондук Өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы подполковник Б.Асанов, Ак-Суу райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысынын УМА А.Шамиев, Каракол район аралык ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун Ак-Суу бөлүмүнүн башчысы А.Айдакеев жана О.Элебесов атындагы жалпы орто билим берүү мектептин директору Б.Отombaева болуп акт жазуубуздун себеби: Кереге-Таш айыл аймагынын Ново-Константиновка айылындагы О.Элебесов атындагы жалпы орто мектебинин имаратынын абалын жеринде барып, изилдеп чыкканда төмөндөгүлөр аныкталды:

Мектеп 1970-жылы убактылуу жыгач материалдарынан (финский типтеги) салынган. Типтүү эмес, долбоорсуз, техникалык талаптарга жооп бербейт, андан бери жарым кылымдан ашык мезгил өткөндүктөн мектептин дубалдарынын, полдорунун жана чатырынын материалдары менен шиферлери эскилиги жеткендигине байланыштуу көп жерлеринин материалдары жараксыз абалга келип. Тумбалары негизги дубалдардан жана пайдубалынын көп жеринен жарык кетип түштүк жагынан дубалдан ажырап кеткен. Нөшөрлөп жааган жаандын кесепетинен окуу бөлмөлөрүнө жана башка бөлмөлөргө чатырдан суу кирип шыптарынын ийилгендиги жана айрым жерлеринен шыптарынан чириген жерлери байкалган. Чатырдан жаан чачындын киришинен имараттын ичинде нымдуулук дайыма сакталып, окучулардын ден-соолугуна коркунуч келтирет.

Ошондой эле кээ бир класстын полдорунун материалдары чирип түшүүдө. Мектеп 160 орунга ылайыкташылып курулган болсо, бүгүнкү күндө 286 бала 2 -сменде окууга мажбур болушуп, окуу процесстерин жүргүзүүгө толук талапка жооп бербей келүүдө.

Жогорудагынын негизинде атаган О.Элебесов атындагы орто мектебинин абалы өтө эле начар болгондуктан окуу процесстерин жүргүзүүгө мындан ары жараксыз абалга жеткендигине жана өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу, адамдардын өлүмүнө жол бербөө максатында бүгүнкү күндүн талабына жооп бере турган жаны мектеп куруу зарылчылыгы бар деп актыга кол коючулар:

 Тенизбай уулу А  
подполковник  Б.Асанов  
 А.Шамиев  
 А.Айдакеев  
 Б.Отombaева